

Podle §13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků směrnice Rady 2006/95/ES (NV č. 17/2003 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, podle požadavků směrnice Rady 2004/108/ES (NV č. 616/2006 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a podle požadavků směrnice Rady 94/9/ES (NV č. 23/2003 Sb.), kterým se stanoví technické požadavky na zařízení nebo ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

a) Identifikační údaje o výrobcí, který vydává prohlášení

Dinel, s.r.o.
U Tescomy 249
760 01 Zlín

IČ: 63476886
DIČ: CZ63476886
web: www.dinel.cz

tel.: 577 002 001
fax: 577 002 007
e-mail: dinel@dinel.cz

b) Identifikační údaje o výrobku

Izolační převodník

IRU-420

c) Popis a určení výrobku

Izolační převodník řady IRU-420 je návazné zařízení určené k napájení snímačů s výstupem 0/4 až 20 mA nebo 0 až 10 V.

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody

§12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů – posouzení shody za stanovených podmínek.

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody

Nevýbušnost:	ČSN EN 60079-0:2007 ČSN EN 60079-11:2007
Elektrická bezpečnost:	ČSN EN 61010-1
Elektromagnetická kompatibilita:	ČSN EN 55022-třída B ČSN EN 61000-6-2 ČSN EN 61326-1 ČSN EN 61000-4-2 kritérium A ČSN EN 61000-4-3 kritérium A ČSN EN 61000-4-4 kritérium A ČSN EN 61000-4-5 kritérium A ČSN EN 61000-4-6 kritérium A ČSN EN 61000-4-11 kritérium A, B

f) Údaje o akreditované osobě



Nevýbušnost:

ověřena notifikovaným orgánem NB1026, FTZÚ, Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice, IČ: 00577880.
Vystaven ES certifikát o přezkoušení typu č. FTZÚ 05 ATEX 0167X ze dne 30.1.2006 a dodatkem č. 1 ze dne 30.1.2011.

Elektromagnetická kompatibilita a elektrická bezpečnost:

ověřena akreditovanou zkušební laboratoří č. 1004.3, Institut pro testování a certifikaci, a.s., divize 4 - Mesit QM, Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 47910381.
Vystaven zkušební protokol o elektromagnetické slučitelnosti č.: 3627/05 ze dne 12.5.2005 a elektrické bezpečnosti č. 3308/06 ze dne 9.2.2006.

g) Zvláštní podmínky pro bezpečné použití

 II (1)G [Ex ia] IIB/IIC a  II (M1) [Ex ia] I – při použití v důlních podmínkách musí být izolační převodník IRU-420-X umístěn buď v prostoru bez nebezpečí výbuchu, anebo musí být umístěn uvnitř pevného závěru typu „d“.

Maximální parametry vstupních/výstupních obvodů:

Svorky (5–6):	$U_o = 27,3 \text{ V}$; $I_o = 93 \text{ mA}$; $P_o = 0,64 \text{ W}$; $C_o = 86 \text{ nF}$; $L_o = 2 \text{ mH}$ (pro IIC) $U_o = 27,3 \text{ V}$; $I_o = 93 \text{ mA}$; $P_o = 0,64 \text{ W}$; $C_o = 0,68 \text{ }\mu\text{F}$; $L_o = 8 \text{ mH}$ (pro IIB) $U_o = 27,3 \text{ V}$; $I_o = 93 \text{ mA}$; $P_o = 0,64 \text{ W}$; $C_o = 1,0 \text{ }\mu\text{F}$; $L_o = 10 \text{ mH}$ (pro I)
Svorky (6–7):	$U_i = 28 \text{ V}$; $I_i = 93 \text{ mA}$; $P_i = 0,8 \text{ W}$; $C_i \approx 0$; $L_i \approx 0$

h) Zajištění jakosti výroby

Systém řízení jakosti výrobce byl shledán shodným s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti č. CQS 2231/2015 ze dne 13.10. 2015 a platností do 15.9. 2018, vydaném certifikační společností CQS. Certifikát je platný pro vývoj, výrobu a prodej elektronických komponentů a systémů pro měření, regulaci a průmyslovou automatizaci.

Pro výrobky do prostředí s nebezpečím výbuchu jsou do systému řízení jakosti podle ISO 9001 aplikovány zvláštní požadavky podle normy ČSN EN 13980:2004. Výrobce získal OZNÁMENÍ O ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI č. „FTZÚ 02 ATEX Q 016“, vystavené notifikovaným orgánem FTZÚ NB 1026 se sídlem Ostrava-Radvanice. Oznámení je vystavené pro ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle Směrnice 94/9/EC (NV 23/2003 Sb.). Oznámení platí pro skupinu výrobků s typem ochrany proti výbuchu - jiskrová bezpečnost „i“, ochrana závěrem „t“ a bylo vystaveno na základě protokolu z auditu č. FTZÚ 02/ATEX/016 vydaného dne 12. června 2014 a platností do 30. června 2017.

i) Potvrzení výrobce

Výrobce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení.

Výrobek je za podmínek výrobcem určeného použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jim uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Ve Zlíně dne: 11.1.2016



Ing. Dalibor Štverka, Ph.D.
jednatel společnosti